

Jastrzębia, dnia 16.11.2017r.

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania w formie zapytania ofertowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację w ramach inwestycji pn.: „**AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW POPRZECZ TWORZENIE MIEJSC REKREACJI W GMINIE JASTRZĘBIA**” wykonanie zadania pn. „**Wyposażenie i montaż urządzeń placu zabaw na działce nr 1184 w miejscowości Goryń gmina Jastrzębia**”

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

*„Czy podane wymiary mieszczą się w specyfikacji technicznej w urządzeniu nr 1 - zestaw sprawnościowy?
długości 4,13m
wysokość swobodnego upadku 120 cm
wysokość całkowita urządzenia 3,00 m”*

ODPOWIEDŹ:

Podane wymiary urządzenia w specyfikacji technicznej należy traktować jako orientacyjne. Zgodnie ze specyfikacją wymiary urządzenia wynoszą dł. ok. 8 m, szer. ok. 4 m, wys. podestów ok. 110 cm (wysokość swobodnego upadku musi być zgodna z normą PN-EN 1176-1). Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących wysokości urządzenia. Wysokość swobodnego upadku PN-EN 1176-1

Pytanie 2

„Czy wysokość urządzenia nr 2 w specyfikacji technicznej może być w granicach 0,65 m?”

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający w specyfikacji podał wysokość urządzenia wynoszącą ok. 60 cm, którą należy traktować jako orientacyjną.

Pytanie 3

„Czy wysokość urządzenia nr 3 Huśtawka łańcuchowa dwustanowiskowa może być zachowana wysokość upadkowa 122 cm?”

ODPOWIEDŹ:

Wysokość swobodnego upadku zachować zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1176-1

Pytanie 4

„Czy w urządzeniu nr 4 – Drabinka krzyżakowa może być zachowany rozstaw ok. 1,94 m”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w specyfikacji podał rozstaw urządzenia wynoszący ok. 1,50 m, którą należy traktować jako orientacyjną. Niemniej jednak Wykonawca w przypadku użycia urządzenia o większym rozstawie musi zwrócić czy uwagę, aby zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa.

Pytanie 5

„Czy w urządzeniu nr 6 – Piaskownica sześciokątna mogą być zachowany wymiary 2,4 m x 2,0 m?”

ODPOWIEDŹ:


Piaskownica sześciokątna musi posiadać średnicę ok. 3m (piaskownika sześciokątna wpisana w okrąg). Wymiary 2,4 m x 2,0 m wskazują, że jest to piaskownica jest prostokątna.

Pytanie 6

*„Czy w urządzeniu nr 10 – Tablica informacyjna mogą być zachowane wymiary?
wysokość całego urządzenia 1,80cm
długość x szerokość samej tablicy: 44,8 x 3,9 cm”*

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający w specyfikacji podał wymiary, które należy traktować jako orientacyjne.


WOJCIŁ GMINY
Elżbieta Zasada