

GMINA JASTRZĘBIA

tel.48-384-05-05 wew. 27, e-mail: urząd@jastrzebia.pl

POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Jastrzębia, dnia 24.08.2022 r.

Znak: RI.271.2.12.2022

Do Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lesiowie**”


Zamawiający - Gmina Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)poniżej odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Wśród parametrów dla sztucznej trawy Zamawiający podaje wysokość włókna min.200mm. Jest to najprawdopodobniej błąd pisarski, ponieważ traw o takiej wysokości nie ma. Najprawdopodobniej prawidłowy zapis powinien brzmieć min.20mm.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wymagana przez Zamawiającego wysokość włókna to min. 20mm.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że wymagana wysokość włókna to minimum 20 mm

Z up. WÓJTA

Paweł Głuchowski
ZASTĘPCA WÓJTA