



Jastrzębia 29.09.2016r.

Znak: RI.271.29.2016

Wyjaśnienia do SIWZ

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pod nazwą „REMONT ODCINKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA, GMINA JASTRZĘBIA - PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII REKAWA”, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), udzielamy następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. W załączonej SIWZ pkt. 16 p.pkt 16.3 „Zawartość oferty” pkt.1 został omyłkowo umieszczony akapit „c)”. W związku z powyższym wyjaśniamy;

- **Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty Formularza Cenowego - załącznika 1.1**
- **Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty Kosztorysu Ofertowego**

2. Pytanie – „ czy Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu kanalizacji metodą krakingu statycznego przy pomocy modułów ECO-WIR z PVC-U”

Odpowiedź

W nawiązaniu do treści wyroku, że „ofertę przewidującą, odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia i przewidującą użycie odmiennych, ale równoważnych materiałów, zastosowania innej technologii, dodatkowego wyposażenia lub robót zwiększających zakres zamówienia, należy uznać za ofertę wariantową (KIO/UZP 395/08)”.

Zgodnie z zapisem w SIWZ, pkt 7 p.pkt. 7.1

- **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

3. Pytanie- „ czy Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu kanalizacji metodą polegającą na zastosowaniu rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV”

Odpowiedź

- **Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu kanalizacji metodą polegającą na zastosowaniu rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w załączniku nr 9 do SIWZ Specyfikacje Techniczne - Kanalizacja.**

4. Prośba o udostępnienie lub przestanie inspekcji cctv (filmów)

Odpowiedź

- **Zamawiający z uwagi na wielkość plików (ok 2,7 GB) nie może zamieścić inspekcji cctv na swojej stronie. Wszystkim zainteresowanym udostępniamy (łącznie z możliwością skopiowania) pliki w siedzibie Zamawiającego.**

Z up. Wójta
Małgorzata Szczepaniak
SEKRETARZ GMINY