

Jastrzębia, dnia 18.01.2021 r.

Znak: RI.271.2.16.2020

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SIWZ
Stanowiące uzupełnienie treści odpowiedzi na pytanie nr 2
Wskazane w poprzednim wyjaśnieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
**„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH
WOLA OWADOWSKA, OWADÓW, WOJCIECHÓW, WÓLKA LESIOWSKA”**

Gmina Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie

Zgodnie z Projektem kanalizację grawitacyjną wykonać z rur i kształtek PVC-U wykonanych z litego materiału.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kanalizacyjnych bezciśnieniowych PVC-U wykonanych z trzech warstw PVC-U o różnych barwach, tj. warstwy zewnętrzne w kolorze brązowym, zaś warstwa środkowa w kolorze czarnym? Czy też tylko rury kanalizacyjne PVC-U wykonane z litego materiału o jednorodnej homogenicznej ścianie w całym przekroju ścianki i o tej samej barwie?

Należy zauważyć, że w opinii wielu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji powinny być stosowane rury kanalizacyjne PVC-U wykonane z litego materiału o jednorodnej homogenicznej ścianie w całym przekroju i o tej samej barwie. Taka konstrukcja przewodu jest zgodna wymaganiami dla rury litej, co ma gwarantować wysoką jakość rur.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych bezciśnieniowych lecz muszą być one wykonane z litego materiału.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz