

Jastrzębia, dnia 28.08.2017r.

Znak: RI.271.28.2017.PK

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie**”

Gmina Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie SIWZ udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1


„W związku z w/w postępowaniem składamy zapytanie dotyczące stolarki wewnętrznej. Prosimy o sprecyzowanie pozycji działu 4.6. załącznik nr 11 do SIWZ. Co Zamawiający wymaga pod pojęciem:

- skrzydła wewnętrzne drewniane
- ościeżnice drewniane

Czy w/w muszą być z litego drewna, czy mogą być z drewna klejonego, czy mogą być z płyt paździerzowych?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że drzwi oraz ościeżnice muszą być wykonane z litego drewna klejonego warstwowo. Zamawiający nie dopuszcza montażu drzwi wykonanych z zastosowaniem materiałów drewnopochodnych tj. płyty wiórowej, płyty pilśniowej, płyty MDF itp.

WOJT GMINY

Elżbieta Zasada