

Jastrzębia, dnia 01.09.2017r.

Znak: RI.271.28.2017.PK

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie**”

Gmina Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie SIWZ udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„W projekcie budowlanym rys. rzut parteru, pom. 1/16, występuje mata wygłuszeniowa której brak w przedmiarach. Proszę o odpowiedź czy mata leży w zakresie przetargu. Jeśli tak to proszę ilości oraz rodzaju”

ODPOWIEDŹ:

Tak zastosowanie maty wygłuszeniowej objęte jest niniejszym zamówieniem i należy ją wliczyć do ceny oferty. Zastosowana mata wygłuszeniowa musi posiadać wskaźnik pochłaniania dźwięku nie mniejszy niż $\alpha_w = 1,0$ (Klasy pochłaniania 0.90 - 1.00 "A"). Powierzchnia ścian do wyłożenia maty wynosi 78,25 m².

WÓJT GMINY
Elżbieta Łasuda