

Jastrzębia, dnia 24.05.2019r.

Znak: RI.271.2.2.2019

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowa, Brody, Lesiów**”

Gmina Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie SIWZ udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„Jakiego typu oprawy mają być użyte przy realizacji oświetlenia w miejscowości Lesiów. W dokumentacji projektowej występują oprawy sodowe 70W oraz 100W”. W specyfikacji technicznej nie podano konkretnego typu oprawy. W przedmiarze występują oprawy typu LED 40W oraz 50W. Według formularza ofertowego należy wziąć pod uwagę oprawę 53W.

ODPOWIEDŹ:


Ramach zamówienia należy zamontować oprawy o mocy 53W.

Pytanie 2

„Proszę o podanie ilości opraw przy realizacji zadania w miejscowości Lesiów. Czy ma być ich 26 według przedmiaru czy 23 według projektu i specyfikacji.”

ODPOWIEDŹ:

Informuję, że w ramach budowy oświetlenia w miejscowości Lesiów należy zamontować 26 opraw.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz