

Jastrzębia, dnia 08.06.2022 r.

Znak sprawy: **RI.271.2.8.2022**

- do wszystkich Wykonawców -

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE JASTRZĘBIA:

- 1. BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI W OWADÓW**
- 2. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA KOZŁOWSKA**
- 3. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI WOLA GORYŃSKA**
- 4. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BARTODZIEJE (BARTOSY)**

- A. Gmina Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia jako Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie SIWZ udziela następujących wyjaśnień:**

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie potrzeb funkcjonalnych i prawnych (wskazanie norm i przepisów prawa) powodujących, że oprawy muszą spełniać parametr temperatur pracy minimum -40 do +50°C. Specyfika postępowania wskazuje, że oprawy mają być instalowane w Polsce gdzie nie występują takie warunki temperaturowe pracy opraw, nawet uwzględniając temperatury występujące w ciągu dnia. Nadmienić należy, że oprawy pracują głównie w nocy gdzie temperatura pracy według danych historycznych w najcieplejszych rejonach Polski nigdy nie przekroczyła 30°C a w ciągu dnia nie przekroczyła 40°C. Zdaniem Wykonawcy jedynym co mogłoby uzasadniać takie wymagania stawiane oprawom to warunki, w których oprawa miała by pracować. W związku z powyższym wydaje się, że stawiane przez Zamawiającego wymaganie jest nadmierne i nie uzasadnione realnymi potrzebami Zamawiającego.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zaakceptowanie opraw o dopuszczalnych temperaturach pracy oprawy występujących na terenie Polski tj -40 do +40°C, bądź przedstawienie stosownego uzasadnienia wskazanych potrzeb funkcjonalnych oprawy stawianych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oprawy o temperaturach pracy -40 do +40°C

GMINA JASTRZĘBIA

tel.48-384-05-05, e-mail: urząd@jastrzebia.pl

POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie **dokонуje zmiany treści SWZ**, a **tym samym, nie ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w SWZ.**



Wójt Gminy Jastrzębia
Wojciech Ćwierz

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)