

OPINIA GEOTECHNICZNA

warunki i sposób posadowienia budynku

ADRES:

dz. nr ew. 298/6
obręb: 0011 – Mąkosy Nowe
jedm. ewid. 142504_2 – Jastrzębia
26-631 Jastrzębia

INWESTOR:

Gmina Jastrzębia
Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia

OBIEKT:

Świetlica wiejska.

Na podstawie wykonanych odkrywek gruntu, informacji od inwestora oraz występujących warunków środowiskowych na działce sąsiedniej stwierdza się proste warunki gruntowe (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, równoległe do powierzchni terenu, zwierciadło wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geotechnicznych).

Budynek o prostej konstrukcji i statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych.

Budynek został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia innych warunków gruntowych należy zawiadomić projektanta.

Projektant:

mgr inż. arch. Jacek Kapusta

nr uprawnień: UAN-II-K-8386/137/86