



1. Układ sieci zasilającej w układzie TN-C
2. Zasilanie ze stacji trafo "Kolonja Bartodzieje 2"
3. Zastosować oprawy IP66 ze źródłem światła LED
4. Wysięgniki o wysięgu 1,0 m i kącie nachylenia 10°
5. Wysokość zawieszenia oprawy 8,7 m

OZNACZENIA: ----- Projektowana linia napowietrzna oświetlenia --- Projektowana linia kablowa oświetlenia ○ Projektowane słupy z opawami oświetleniowymi ○ Ist. oświetlenie gminy ○ Projektowane ruiny ochronne DYK 75 ■ Projektowana szafa oświetlenia ZL-SO	Jednostka projektowa	PRACOWNIA PROJEKTOWA <i>Andrzej Pawlikowski</i> 26-600 RADOM ul. Żelazniskiego 29 m. 16		stadium: PB
	Investor:	GMINA JASTRZĘBIA 26-631 JASTRZĘBIA		skala: 1:1000
	Objekt:	Oświetlenie drogowe w m-ci Bartodzieje (Bartosy)		
	Projektował:	inż. Andrzej Pawlikowski	upr.nr. GP-III-7342/75/91	
	Sprawdził:	mgr. inż. Paweł Ryś	upr.nr. MAZ0212/PBE/18	
Tytuł rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA		data: 07.2024r	nr rys.: 2