

OPINIA GEOTECHNICZNA
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

ADRES:

dz. nr ew. 742, obręb 0001,
jedn. ewid. 142504_2- Jastrzębia
Bartodzieje
Gmina Jastrzębia

INWESTOR:

Gmina Jastrzębia
Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia

OBIEKT:

boisko sportowe

Na podstawie wykonanych odkrywek gruntu, informacji od inwestora oraz występujących warunków środowiskowych na działce sąsiedniej stwierdza się proste warunki gruntowe (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, równoległe do powierzchni terenu, zwierciadło wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geotechnicznych).

Obiekty o prostej konstrukcji i statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych.

Obiekty zostały zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektant:
mgr inż. Piotr Bogusiewicz
nr uprawnień: LUB/0073/PWOK/10