

OPINIA GEOTECHNICZNA

OBIEKT :

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W LESIOWIE

LOKALIZACJA :

*Lesiów 47, gmina Jastrzębia
Obręb - 0008 – Lesiów
Działka nr 496*

OPIS WARUNKÓW GRUNTOWYCH :

Na podstawie analizy przeprowadzonych odkrywek stwierdzono:

Na terenie przeszłego boiska pod warstwą humusu występują piski gliniaste, przepuszczalne.

Na głębokości 60 cm nie stwierdzono wód gruntowych.

WNIOSKI :

W miejscu projektowanego boiska występują proste warunki gruntowe .

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej .

mgr inż. Dariusz Cukrowski

upr. KI 170/94