

Jastrzębia, dnia 25 marca 2010r.

ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr 2/2010

Gmina Jastrzębia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na inwestycję pn.

Budowa 104 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jastrzębia,
udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN(normy zharmonizowane), a w szczególności dla;

-przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

-zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Pytanie 2.

W myśl art. 8 ust.5 Ustawy o systemie zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź na pytanie 1:

Wyroby budowlane; materiały i urządzenia użyte przy realizacji inwestycji objętej zamówieniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania jakościowe wynikające z Polskich Norm /PN/ /EN-PN/, przepisów branżowych i instrukcji, posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności jak również winny posiadać w/w oznakowania.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim w tym zakresie.

W/w dokumenty należy traktować jako integralną część opisującą przedmiot zamówienia łącznie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wymaganiem zawartym w SIWZ.

Przepis art. 30 Pzp. obowiązuje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający przy odbiorach robót będzie żądał od Wykonawcy potwierdzenia jakości wbudowanych materiałów zgodnie z w/w wymaganiami przepisów prawa oraz zapisami dokumentacji SIWZ w odniesieniu do wszystkich użytych materiałów. Dotyczy to również stosownych oświadczeń.

Wójt Gminy Jastrzębia
Zdzisław Karaś