



System ochrony przeciwporażeniowej:
 w istniejącej instalacji szkoły -
 "ZEROWANIE" w układzie TN-C
 w projektowanej rozbudowie -
 "SAMOCZYNNY WYŁĄCZANIE ZASILANIA"
 w układzie TN-S
 400/230 V, 3L~N/PE, 50 Hz

Investor:	Gmina Jastrzębia 26-631 Jastrzębia 110
Przedmiot opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY - ELEKTRYKA Rozbudowa PSP w Kozłowie 26-631 Jastrzębia, Kozłów, dz. nr ewid. 648
Element opracowania:	Instalacje elektryczne - schemat zasilania
Projektant:	techn. elektr. Krzysztof Krawczyk upr. nr GP-III-7342/10/93
Sprawdzający:	mgr inż. Artur Metterski GP-III-7342/14/91
Skala:	-
Data oprac.	05.2016 r.
Nr rys.	E4