

-000534799-
URZĄD GMINY W JASTRZĘBI
26-631 JASTRZĘBIA
tel. 384-05-05, fax 384-05-04
woj. mazowieckie

Jastrzębia, dn. 28.06.2007


**Wyjaśnienie do przetargu na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy
w Jastrzębi nr zamówienia 9/2007. Dotyczy zestawienia zbiorczego pkt. 41
tj. ułożenie opaski wokół budynku.**

Wyjaśniam, że opaska wokół budynku wykonana będzie z kostki brukowej
grubość 6 cm w ilości 50 m², obłożona obrzeżem trawnikowym – 98,76 mb
oraz 6 sztuk koryt zlewowych.


KIEROWNIK REFERATU


Jolanta Kosińska


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ



1,45 — szt. 23




1,45 — szt. 3




1,45 — szt. 1

2,31



0,58 — szt. 1


1,52



0,60

— szt. 4


0,90



0,60

— szt. 2

0,60



2,30 — szt. 6

1,00

ILUŚĆ DRZWI PRAWYCH
 1 LEWYCH — UZGODNIĆ
 2 UZYTEKOWNIKIEM NALEŻY
 UWZGLĘDNIĆ POŁĄCZENIE Z
 OKNEM — szt. 2.



0,25

— szt. 2

0,90





0,40

— szt. 2


0,90

DRZWI WEJŚCIOWE




1,17 - szt. 2

0,90



1,45 - szt. 10

1,76



1,00

1,45

- set. 2