



WYJAŚNIENIE

Znak: Zp.3.2013

Jastrzębia dnia 25 lutego 2013r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy postępowania pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach o numerze ewidencyjnym 936 i 813/1”

Zamawiający - Gmina Jastrzębia - otrzymał w dniu 22 lutego 2013r. zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie nr 1;

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanych zbiorników retencyjnych wykonanych z żelbetu na zbiorniki stalowe ocieplone o takiej samej pojemności?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Po przeprowadzeniu konsultacji z projektantem Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zbiornika żelbetowego na zbiornik stalowy.

Wójt Gminy
[Signature]
Zdzisław Karaś

