



Lech Barszcz
Zakład Remontowo- Budowlany
ul. Grzebieniowa 20C
26-600 Radom

Znak: Zp.2.2012

Jastrzębia dnia 5 października 2012r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Dotyczy postępowania pn. „Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkosach Starych”.

Zamawiający -Gmina Jastrzębia- otrzymał w dniu 5 października 2012r. zapytanie dotyczące wyjaśnienia dokumentacji przetargowej:

Zapytanie 1.

W poz Nr 5 Przedłużenie krokwi gzymsu ok 50 cm m 58,80

Czy Inwestor przewiduje zastosowanie sztukowanie krokwi o znacznej większej długości niż 50 cm ze względu na znaczną szerokość gzymsu oraz konstrukcje nadkładową krokwi.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że zaplanowano przedłużenie krokwi tak aby obecny gzyms został przykryty nowym pokryciem i aby nowe orynnowanie znajdowało się poza gzymsem - czyli ok. 50cm. Wykonawca w zależności od przyjętego sposobu przedłużania powinien uwzględnić w wycenie albo połączenie na zakład bądź uwzględnić blachy łączeniowe. Zamawiający nie narzuca sposobu wykonania lecz wskazuje zakres prac do wykonania.

Wójt Gminy Jastrzębia

WÓJT GMINY
[Podpis]
Zdzisław Kwaś