



Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy postępowania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Woli Owadowskiej”.

Znak: Zp.1.1.2011

Jastrzębia dnia 26 lipca 2011r.

Zamawiający -Gmina Jastrzębia- otrzymał w dniu 26 lipca 2011r. zapytanie dotyczące wyjaśnienia SIWZ:

Zapytanie:

Dotyczy nawierzchni asfaltowych;

D-05.03.05a zaleca wykonanie mieszanki na warstwę ścieralną wg WT 2008, które zawierają dużo błędów uniemożliwiających odpowiednie zaprojektowanie i wyprodukowanie mieszanek. Prosimy o zmianę na uaktualnione WT 2010.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza zmianę z WT 2 z 2008r roku na obowiązujący WT 2 z 2010r, pozostałe zapisy przedstawione w SST są bez zmian.

Wójt Gminy Jastrzębia

WÓJT GMINY
[Signature]
Zdzisław Karaś