

Radom, dn.

2020-09-16

L. dz./RM/AM/2020/12031/2020

Urząd Gminy Jastrzębia
Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia

Dotyczy: pisma L.dz. 13069/2020 w sprawie zabezpieczenia kabla ŚN kolidującego z budową bieżni sportowej w Jastrzębi dz. nr 1061 i 1060.

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie zabezpieczenia istniejącego kabla ŚN kolidującego z budową bieżni sportowej na działkach nr 1060 i 1061 w m-ci Jastrzębia Rejon Energetyczny Radom podaje warunki zabezpieczenia kabla :

1. Istniejący kabel energetyczny ŚN 3x YHAKXS 70mm² należy w miejscach skrzyżowania należy zabezpieczyć rurą ochronną Ø 160 .
2. Uszczelnienie w/w rur osłonowych wykonać dopasowanymi do kabli tulejami uszczelniającymi odpornymi na zamulanie.
3. Na powyższe należy opracować projekt wykonawczy, który przed wykonawstwem uzgodnić w RE Radom.
4. Prace ziemne w pobliżu kabli energetycznych wykonać ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego z zachowaniem wymogów przepisów BHP.
5. Prace należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie kwalifikacje do ich wykonywania.
6. Powyższe prace podlegają odbiorowi przez uprawnionego pracownika RE Radom.

Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja jest Artur Molga tel. 48 365 71 56

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Do wiadomości:

1. Adresat
2. RM

Z poważaniem:
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Wydział Majątku Ściełowego
p.o. Kierownika
Mieczysław Bartodziej

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).